



DAEOYUN CO., LTD
Сертификат качества
ПЭ Шаровый кран

Daeyoun Co., Ltd.
ISO 90 "Daeyoun Co., Ltd"
23, Dosong-ro, Dogo-myeon, Asan-si,
Chungcheongnam-do, 31554, Korea

1. Тип

Диаметр и тип	160mm, стандарт	Серийный номер	2509160001-106
Материал Цвет	PE 100 / SDR 11 / ГАЗ/ВОДА Чёрный	Количество	106
Стандарт	EN 1555-4	Дата изготовления	30.09.2025 г.
Максимальное давление	1.0 mPa (10 bar)	Метод открывания	90* открывания-закрывания

2. Результаты контроля

Показатель	Тип контроля	Метод контроля		Метрические оценки	
		Параметры	Ед. Измерения		
Общие характеристики	Внешний вид	Не должно быть царапин, деформации и др.		Пройдено	
	Размеры	Крышка (Опция)	50mm*50mm Глубина 40mm	50 mm 40 mm	Пойдено
		Проходной диаметр	Dn: 160.0-161.0 mm	160.85 mm	
		Толщина стенки	T: 14.6-16.2 mm	15.87 mm	
Герметичность При 1,5*PN	ISO 5208	В течении 30 сек. -Давление: 1.5 PN -рабочая среда: воздух	Без прорывов	Кран	Пройдено (Класс А)
				Продувки	
Герметичность При 2.5 mbar	ISO 5208	В течении 24 ч. -Давление: 25 mbar -рабочая среда: воздух	Без прорывов	Кран	Пройдено (Класс А)
				Продувки	
Гидроскопическая плотность (80*, 165h)	EN 917	Давление: PE 80: 4.5 MPa PE 100: 5.4 MPa Время испытания: 165 ч.	Без прорывов	Кран	Пройдено
				Продувки	

Изделия поставляются в картонных коробках и подлежат хранению в закрытых помещениях без доступа солнечных лучей и влаги.

Установка, монтаж и эксплуатация производится в соответствии с СТО Газпром 2-21. 1-093-2006 , ГОСТ 12.2.063-81 и прилагаемой технической документацией фирмы-производителя. После монтажа на объектах шаровые краны не требуют дополнительных операций обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Минимальное количество циклов откр.-закры. Составляет не менее 250.

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев после ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с даты изготовления.

Диапазон рабочих температур от -20*С до +40*С

Соответствует требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования (постановление Правительства РФ от 15.09.2009 г.) и ГОСТ Р 52779-2007

Дата: 30.SEP.2025 г. Отдел контроля качества.

Утверждено: